

ПЕЧАТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя: ООО УК-Грайвомавтомастер Абонент: № 847 м3
 Адрес потребителя: г. Радужная д. 23 мкр. Южный Телефон:
 Ответственное лицо: _____

Вычислитель: ТС-201-0-2-1-T Сер.ном. 131330
 Отчетное число месяца: 1 Отчетное время: 00:00
 Расход под: 0,128, 32.000 м3/ч Ду: 80 мм
 Расход обр: 0,128, 32.000 м3/ч Ду: 80 мм
 Расход п: ротор 10.000 л/мин Ду: 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]	
19-12	9.55087	91.2	50.4	234.540	233.836	0.04	0.000	0.704	24.00
20-12	9.15918	86.3	50.1	253.288	252.434	0.01	0.000	0.854	24.00
21-12	9.93078	86.3	52.3	292.293	291.328	0.00	0.000	0.965	24.00
22-12	10.28330	89.1	52.5	280.589	279.692	0.01	0.000	0.897	24.00
23-12	9.80751	88.0	51.3	267.303	266.453	0.04	0.000	0.850	24.00
24-12	10.36679	88.0	52.4	290.634	289.701	0.01	0.000	0.933	24.00
25-12	10.78033	88.5	54.1	313.219	312.204	0.00	0.000	1.015	24.00
26-12	10.66958	88.5	53.8	308.062	307.032	0.02	0.000	1.030	24.00
27-12	10.79806	88.8	53.7	307.802	306.781	0.03	0.000	1.021	24.00
28-12	11.13663	89.0	54.9	326.749	325.634	0.00	0.000	1.115	24.00
29-12	11.13178	89.3	54.6	320.682	319.589	0.01	0.000	1.093	24.00
30-12	9.62728	87.0	50.5	263.893	262.983	0.04	0.000	0.910	24.00
31-12	10.92181	89.5	52.3	293.579	292.584	0.00	0.000	0.995	24.00
01-01	14.34190	97.1	63.1	422.016	420.721	0.00	0.000	1.295	24.00
02-01	17.87618	99.7	72.3	651.142	650.511	0.00	-0.245	0.876	24.00
03-01	19.29077	103.3	73.2	639.977	639.510	0.00	-0.303	0.770	24.00
04-01	19.75123	103.4	72.1	632.126	631.825	0.00	-0.393	0.694	24.00
05-01	20.11747	103.5	72.6	651.039	651.084	0.00	-0.783	0.738	24.00
06-01	19.64970	103.0	73.4	662.547	662.420	0.00	-0.649	0.776	24.00
07-01	19.91036	103.2	72.6	650.831	650.361	0.00	-0.259	0.729	24.00
08-01	20.13084	102.4	71.8	657.686	657.396	0.00	-0.483	0.773	24.00
09-01	16.32809	95.6	65.0	535.453	533.561	0.05	0.000	1.892	24.00
10-01	14.60097	90.2	61.2	503.790	501.870	0.03	0.000	1.920	24.00
11-01	13.63322	94.2	59.3	390.663	389.366	0.00	0.000	1.297	24.00
12-01	16.79107	97.3	68.3	579.874	578.344	0.01	-0.065	1.595	24.00
13-01	19.26767	103.4	73.8	649.406	649.052	0.00	-0.285	0.639	24.00
14-01	18.54927	99.6	70.8	643.798	642.691	0.03	-0.033	1.140	24.00
15-01	13.84916	91.9	61.2	451.213	449.744	0.05	0.000	1.469	24.00
16-01	12.21032	91.8	55.4	335.186	334.221	0.04	0.000	0.965	24.00
17-01	15.19643	97.5	63.9	453.236	451.891	0.00	0.000	1.345	24.00
18-01	15.59342	95.9	65.3	510.083	508.611	0.06	0.000	1.472	24.00
19-01	13.64033	95.9	59.5	375.031	374.033	0.00	0.000	0.998	24.00
20-01	14.18522	95.3	61.1	414.571	413.342	0.00	0.000	1.229	24.00
Итого	469.07752	96.2	63.9	14562.301	14530.805	0.48	-3.498	34.994	792.00

Тотч.пвр. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 792.00ч = 792.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	23685.95640	758803.560	756998.778	106.21	84351.67
19-12-23 00:00	23216.87888	744241.259	742467.973	105.73	83559.67
Итого	469.07752	14562.301	14530.805	0.48	792.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 792.00ч

23-01-24 Подпись 