

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя ООО УК-Строительная компания Абонент _____
 Адрес потребителя п/л Введенское 15 Телефон _____
 Ответственное лицо парковка Расход под 0.200.50.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-0300-0-6-3-1-0-Е2 Сер.ном. 181127
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Tнар [час]
19-12	T	0.11153	45.8	44.8 <	19.962	2.74
20-12	T	-	30.5	43.6 <	-	0.00
21-12	T	-	30.6	45.5 <	-	0.00
22-12	T	-	30.9	46.8 <	-	0.00
23-12	T	-	31.0	46.2 <	-	0.00
24-12	T	-	30.9	47.8 <	-	0.00
25-12	T	-	31.2	49.1 <	-	0.00
26-12	T	-	31.2	48.9 <	-	0.00
27-12	T	-	31.3	49.4 <	-	0.00
28-12	T	-	31.5	51.3 <	-	0.00
29-12	T	0.16069	45.8	49.2 <	19.416	2.49
30-12		0.07511	50.4	43.9 <	11.508	1.87
31-12		0.12232	55.9	47.3 <	16.926	2.86
01-01		0.16646	68.1	55.4 <	13.639	2.91
02-01		0.02332	72.7	58.4 <	1.613	0.34
03-01		0.01296	75.1	59.6 <	0.831	0.18
04-01		0.00695	75.2	59.3 <	0.438	0.06
05-01		0.00456	73.2	58.0 <	0.311	0.06
06-01		0.02321	71.6	56.9 <	1.604	0.29
07-01		0.00832	73.1	57.8 <	0.548	0.11
08-01	T	0.00693	72.1	56.9 <	0.447	0.06
09-01		0.04946	67.3	54.3 <	3.823	0.85
10-01		0.03537	64.0	52.3 <	3.023	0.79
11-01		0.21986	62.0	51.7 <	21.362	4.05
12-01	T	0.04313	67.3	54.4 <	3.713	0.68
13-01	T	0.00767	71.3	56.9 <	0.550	0.08
14-01		0.01584	70.6	56.5 <	1.138	0.22
15-01	T	0.07428	61.1	50.6 <	7.517	1.40
16-01		0.09365	57.9	48.5 <	10.385	1.51
17-01	T	0.09473	65.6	53.5 <	7.989	1.61
18-01		0.10234	67.4	54.6 <	8.001	1.79
19-01	T	0.17162	62.5	51.6 <	15.560	3.16
20-01	T	0.11120	64.5	53.0 <	9.741	1.62
Итого		1.74151	55.8	52.0	180.065	31.72

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_tмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 792.00ч = 31.72ч + 719.32ч + 0.00ч + 36.26ч + 0.00ч + 4.70ч

Т/С Вентиляция нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	271.17474	24180.794	2741.33
19-12-23 00:00	269.43323	24000.729	2709.61
Итого	1.74151	180.065	31.72

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датника
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 792.00ч

Обновление 2.54 29-07-18 13ч  ИС-Я-2.51 / ИС-Я-2.46 В-61(И1-И2)

23-01-24 Подпись 