

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" ЧРБ ветеранов д.10 Абонент Отопление 1
 Адрес потребителя Ракишня к.1,2 корпус 1 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
19.12	5.78982	58.4	50.2	705.712	24.00
20.12	5.33320	57.8	50.3	707.788	# 24.00
21.12	5.54359	60.7	53.0	718.570	24.00
22.12	6.09724	64.7	56.0	706.547	24.00
23.12	6.00330	64.5	56.2	718.623	24.00
24.12	6.29193	64.5	55.6	708.009	24.00
25.12	6.68859	67.0	57.7	719.512	24.00
26.12	6.77981	71.4	61.8	703.998	24.00
27.12	6.98797	70.2	60.5	720.452	24.00
28.12	7.38532	71.5	61.1	709.316	24.00
29.12	7.22152	73.7	63.7	721.748	24.00
30.12	5.65332	63.9	55.9	706.228	24.00
31.12	6.50326	69.1	60.0	718.276	24.00
01.01	9.57352	73.2	59.8	711.548	24.00
02.01	10.56800	78.0	63.5	726.810	24.00
03.01	11.35339	82.4	66.4	712.320	24.00
04.01	11.87905	88.8	72.0	709.114	# 24.00
05.01	12.25519	94.3	77.2	716.008	24.00
06.01	11.23679	90.5	74.8	715.393	24.00
07.01	12.51685	98.1	80.5	714.920	24.00
08.01	13.29849	105.4	86.6	709.337	24.00
09.01	10.67059	95.6	80.7	714.527	24.00
10.01	7.68895	> 93.3	> 79.9	556.152	18.74
11.01	8.79254	89.0	76.7	711.186	24.00
12.01	10.17823	84.6	70.3	711.331	24.00
13.01	12.33890	99.7	82.3	709.304	24.00
14.01	11.63935	96.3	79.9	706.847	24.00
15.01	8.72712	79.3	67.1	715.191	24.00
16.01	7.41805	75.5	65.1	712.474	24.00
17.01	9.54445	85.0	71.6	715.202	24.00
18.01	10.18584	81.1	66.8	712.506	24.00
19.01	8.99020	75.7	63.1	717.441	24.00
20.01	9.47131	70.4	57.2	718.537	24.00
Итого	290.60568	78.5'	66.1'	23380.927	786.74

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 792.00ч = 786.74ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 5.26ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	11673.38943	1334835.525	43551.61
19-12-23 00:00	11382.78375	1311454.598	42764.87
Итого	290.60568	23380.927	786.74

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 792.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

23.01.24 Подпись _____

