

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика *ч. 35 Ветеранов д 10* Абонент Отопление 2  
 Адрес потребителя Раkitня К.1,2 *корпус 2* Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ Расход под 0.160... 40.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938  
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
19.12	6.00820	58.5	48.6	610.844	24.00
20.12	5.53870	57.9	48.8	612.304 #	24.00
21.12	5.77919	60.8	51.6	623.234	24.00
22.12	6.35549	64.8	54.4	613.299	24.00
23.12	6.28905	64.6	54.5	623.089	24.00
24.12	6.51303	64.6	54.0	611.755	24.00
25.12	6.94575	67.1	55.9	623.897	24.00
26.12	7.04821	71.5	60.0	611.759	24.00
27.12	7.22277	70.3	58.7	623.594	24.00
28.12	7.60267	71.6	59.2	613.049	24.00
29.12	7.47611	73.8	61.8	622.854	24.00
30.12	5.90826	64.0	54.4	611.469	24.00
31.12	6.76454	69.1	58.3	622.578	24.00
01.01	9.82182	73.3	57.4	615.986	24.00
02.01	10.86898	78.1	60.7	625.888	24.00
03.01	11.59137	82.5	63.5	610.720	24.00
04.01	12.06159	88.9	69.0	607.412 #	24.00
05.01	12.28542	94.5	74.4	611.690	24.00
06.01	11.35889	90.6	72.0	611.693	24.00
07.01	12.55391	98.2	77.7	612.466	24.00
08.01	13.18663	105.5	83.8	606.682	24.00
09.01	10.75998	95.7	78.1	611.230	24.00
10.01	T 7.81450 >	93.3 >	77.5	476.000	18.70
11.01	9.11711	89.1	74.3	615.351	24.00
12.01	10.40670	84.7	67.8	615.714	24.00
13.01	12.48538	99.8	79.4	612.895	24.00
14.01	11.80930	96.5	77.1	609.859	24.00
15.01	8.94439	79.4	65.0	617.388	24.00
16.01	7.60319	75.6	63.3	615.985	24.00
17.01	9.64879	85.1	69.4	617.362	24.00
18.01	10.28704	81.2	64.5	614.737	24.00
19.01	9.19958	75.8	61.0	622.197	24.00
20.01	9.74965	70.5	54.9	623.751	24.00
Итого	297.00619	78.5'	63.8'	20178.731	786.70

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 792.00ч = 786.70ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 5.29ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	12148.86763	1168981.883	43961.92
19-12-23 00:00	11851.86144	1148803.152	43175.22
Итого	297.00619	20178.731	786.70

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 792.00ч  
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

23.01.24 Подпись \_\_\_\_\_