

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО УК «Термотехноавтоматика»  
Ветеранов 10 корп 3,4  
корпус 3

Идентификатор \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-200-0-4-2

Сер. ном. 140881

Отчетное число месяца 25

Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
19-12	5.46316	49.0	42.6	853.100	24.00
20-12	4.98594	46.8	41.1	868.642	24.00
21-12	5.51782	48.9	42.5	853.165	24.00
22-12	6.03237	50.9	44.0	869.226	24.00
23-12	5.81591	50.3	43.5	853.204	24.00
24-12	6.06201	51.0	44.0	870.584	24.00
25-12	6.38263	52.2	44.7	854.138	24.00
26-12	6.52125	53.0	45.6	869.719	24.00
27-12	6.65856	53.6	45.8	854.174	24.00
28-12	7.04429	54.7	46.6	871.673	24.00
29-12	6.76149	54.2	46.2	853.306	24.00
30-12	5.33499	48.2	42.1	869.440	24.00
31-12	6.04448	50.5	43.4	851.787	24.00
01-01	9.81560	65.0	53.8	870.717	24.00
02-01	11.48270	70.3	56.9	854.969	24.00
03-01	12.30992	71.5	57.3	871.045	24.00
04-01	12.88285	72.4	57.3	850.634	24.00
05-01	12.86537	71.5	56.8	874.832	24.00
06-01	12.06990	69.3	55.2	858.402	24.00
07-01	12.79970	71.0	56.4	876.398	24.00
08-01	12.90533	71.4	56.4	857.346	24.00
09-01	10.87755	66.1	53.6	871.654	24.00
10-01	9.47505	61.5	50.4	855.065	24.00
11-01	8.86803	59.6	49.5	874.784	24.00
12-01	11.10632	67.9	54.9	857.869	24.00
13-01	12.57406	72.1	57.6	866.785	24.00
14-01	12.27333	71.0	56.5	848.058	24.00
15-01	9.07542	60.8	50.4	872.625	24.00
16-01	7.55011	55.4	46.6	856.572	24.00
17-01	9.92850	64.1	52.7	872.978	24.00
18-01	10.92912	68.2	55.4	855.498	24.00
19-01	9.55366	63.4	52.5	873.608	24.00
20-01	10.11171	66.0	54.2	855.289	24.00
Итого	298.07913	60.7'	50.2'	28467.286	792.00

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta\_t \text{ (мин)}} + T_{эл. лит} + T_{проч. ав.}$   
 $792.00ч = 792.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

Расшифровка ошибок:  
 ( ) параметр ( min  
 ( ) параметр ) max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t ( min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	12128.57947	1540936.250	46181.81
19-12-23 00:00	11830.50034	1512468.964	45389.81
Итого	298.07913	28467.286	792.00

Табл = 792.00ч