

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.**

Название потребителя _____
Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____

ООО УК «Городская автоматика»
Ветеранов 10 корп 3,4

Эксплуатант _____
Телефон _____

корпус 4

Расход под 0.160.40.000 м³/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер. ном. 140881
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Блод [тонн]	Tнар [час]
19-12	5.27490	49.1	43.1	875.734	24.00
20-12	4.81269	46.9	41.5	892.852	24.00
21-12	5.31051	49.0	42.9	876.926	24.00
22-12	5.80395	51.0	44.5	893.300	24.00
23-12	5.52589	50.4	44.0	876.025	24.00
24-12	5.75679	51.1	44.6	892.341	24.00
25-12	6.09998	52.3	45.3	876.396	24.00
26-12	6.23893	53.1	46.1	893.030	24.00
27-12	6.34336	53.6	46.4	875.114	24.00
28-12	6.70720	54.8	47.3	892.478	24.00
29-12	6.47329	54.3	46.9	875.609	24.00
30-12	5.09597	48.3	42.6	892.638	24.00
31-12	5.79301	50.6	44.0	875.479	24.00
01-01	9.50140	65.1	54.5	893.980	24.00
02-01	11.17424	70.4	57.7	876.895	24.00
03-01	12.12533	71.6	58.0	894.644	24.00
04-01	12.61874	72.5	58.0	871.468	24.00
05-01	12.60973	71.6	57.5	895.458	24.00
06-01	11.81965	69.4	55.9	878.669	24.00
07-01	12.46201	71.1	57.2	895.725	24.00
08-01	12.61121	71.5	57.1	878.082	24.00
09-01	10.62936	66.2	54.3	895.446	24.00
10-01	9.20659	61.6	51.1	877.478	24.00
11-01	8.51815	59.7	50.2	894.119	24.00
12-01	10.75250	68.0	55.7	876.516	24.00
13-01	12.25301	72.2	58.3	886.409	24.00
14-01	11.98029	71.0	57.3	868.090	24.00
15-01	8.84006	60.8	50.9	892.992	24.00
16-01	7.28994	55.5	47.2	876.727	24.00
17-01	9.69348	64.2	53.3	895.121	24.00
18-01	10.70967	68.3	56.1	877.726	24.00
19-01	9.19231	63.5	53.2	893.462	24.00
20-01	9.83275	66.1	54.9	876.687	24.00
Итого	289.05689	60.8'	50.8'	29183.616	792.00

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл. пит} + T_{проч. ав.}$
 $792.00ч = 792.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

- Расшифровка ошибок:
- () параметр (min
 - () параметр) max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t (min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

T/C Отопление I нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Блод [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	11958.06401	1576284.370	46190.24
19-12-23 00:00	11669.00712	1547100.754	45398.24
Итого	289.05689	29183.616	792.00

Табц = 792.00ч