

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя ООО УК-Сервисное обслуживание Абонент
 Адрес потребителя №3 Восточный д 27. Телефон
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
19-12	7.5745	60.1	52.5	993.05	992.49	0.00	0.56 R 24.00
20-12	7.0863	58.8	51.7	994.95	994.43	0.00	0.52 24.00
21-12	6.9102	58.2	51.1	976.45	975.94	0.00	0.51 24.00
22-12	7.1367	59.1	51.5	942.75	942.25	0.00	0.50 24.00
23-12	6.8239	57.9	50.7	942.87	942.39	0.00	0.48 24.00
24-12	7.2252	59.6	51.9	942.62	942.12	0.00	0.50 24.00
25-12	7.6387	60.7	52.8	963.71	963.13	0.00	0.58 24.00
26-12	7.6672	60.7	53.0	994.17	993.49	0.00	0.68 24.00
27-12	7.7266	60.9	53.2	994.37	993.74	0.00	0.63 24.00
28-12	8.1736	62.4	54.1	994.78	994.20	0.00	0.58 24.00
29-12	7.7752	61.2	53.3	974.30	973.69	0.00	0.61 24.00
30-12	6.5330	56.6	49.6	941.09	940.51	0.00	0.58 24.00
31-12	7.4932	59.7	51.7	942.17	941.61	0.00	0.56 24.00
01-01	10.3755	70.1	59.1	941.54	940.86	0.00	0.68 24.00
02-01	10.8243	70.4	58.9	941.14	940.45	0.00	0.69 24.00
03-01	10.7082	67.5	56.1	944.39	943.78	0.00	0.61 24.00
04-01	10.6566	65.4	54.1	945.69	945.08	0.00	0.61 24.00
05-01	10.5242	63.9	52.7	945.26	944.67	0.00	0.59 24.00
06-01	10.5496	64.1	52.9	945.19	944.56	0.00	0.63 24.00
07-01	10.5351	63.5	52.3	945.01	944.38	0.00	0.63 24.00
08-01	10.3049	61.7	50.8	945.88	945.27	0.00	0.61 24.00
09-01	10.4494	63.6	52.6	944.94	944.30	0.00	0.64 24.00
10-01	10.2966	64.6	54.0	969.27	968.62	0.00	0.65 24.00
11-01	10.3232	66.2	55.6	969.51	968.89	0.00	0.62 24.00
12-01	10.2667	65.8	54.9	949.00	948.30	0.00	0.70 24.00
13-01	10.2815	64.2	53.0	915.96	915.30	0.00	0.66 24.00
14-01	10.0889	62.6	51.6	916.04	915.43	0.00	0.61 24.00
15-01	10.3704	65.1	54.2	951.99	951.32	0.00	0.67 24.00
16-01	10.3200	66.7	56.0	972.72	972.07	0.00	0.65 24.00
17-01 T	10.7021	68.4	57.4	971.85	971.22	0.00	0.63 23.98
18-01	11.1512	69.7	57.7	934.84	933.82	0.00	1.02 24.00
19-01	11.2406	71.6	59.3	913.45	912.19	0.00	1.26 24.00
20-01	11.1210	71.3	59.1	913.62	912.32	0.00	1.30 24.00
Итого	306.8543	63.8	54.0	31474.57	31452.82'	21.75	791.98

T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_tмин} + T_{эл.пкт} + T_{проч.ав.}
 792.00ч = 791.98ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.02ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-01-24 00:00	7586.9786	1003084.15	996891.91	26010.98
19-12-23 00:00	7280.1243	971609.58	965439.09	25219.00
Итого	306.8543	31474.57	31452.82'	791.98

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 792.00ч