

РЕСТРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 23 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК-Бройпредставляемое
Махадинское шоссе 91.

Абонент

Телефон

стороже 4

Расход под 0,160..40,000 м3/ч ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2-E2 Сер.ном. 151583
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Откл [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Тнар [час]
19-12	0.66379	46.3	42.2 <	164.479	R 15.81
20-12	-	38.9	35.6 <	-	# 0.00
21-12	-	37.2	33.7 <	-	0.00
22-12	-	36.7	33.6 <	-	0.00
23-12	-	36.0	33.1 <	-	0.00
24-12	-	36.7	33.6 <	-	0.00
25-12	-	37.3	34.1 <	-	0.00
26-12	-	37.3	34.2 <	-	0.00
27-12	-	37.6	34.4 <	-	0.00
28-12	-	38.1	34.7 <	-	0.00
29-12 T	0.21756	50.3	42.7 <	28.586	2.79
30-12 T	0.25801	45.0	41.7	79.183	7.70
31-12 T	1.02668	49.5	45.4	246.889	23.98
01-01	1.23389	59.6	54.5	240.856	24.00
02-01	1.23590	60.7	55.6	242.412	24.00
03-01 T	1.22401	59.2	53.8	223.623	22.25
04-01 T	1.20940	59.4	54.2 <	232.859	23.00
05-01	1.37373	59.3	53.8	246.643	24.00
06-01	1.59901	61.6	55.0	241.843	24.00
07-01	1.62857	62.3	55.5	239.877	24.00
08-01 T	1.58934	61.1	54.5	240.639	23.90
09-01 T	2.05154	62.1	57.8	477.626	20.61
10-01 T	1.72588	55.9	52.1 <	457.466	19.14
11-01 T	1.50146	57.8	54.0 <	391.150	16.91
12-01 T	2.35926	67.3	63.0	550.214	23.37
13-01 T	2.18533	62.9	58.3	482.794	19.06
14-01 T	1.99256	61.9	57.7	476.947	17.78
15-01 T	1.85326	57.9	54.2	512.317	18.84
16-01 T	1.76825	57.1	53.5	501.381	20.19
17-01 T	1.87991	56.9	53.2	516.288	22.21
18-01 T	1.88449	57.4	53.6 <	490.371	21.13
19-01 T	1.73255	53.9	50.6	525.478	22.61
20-01 T	1.75514	53.7	50.5	546.153	23.52
Итого	35.94952	58.5	54.2	8356.074	484.80

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t} \leq \text{мин}} + T_{\text{эл.лит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$792.004 = 484.804 + 242.844 + 0.004 + 63.874 + 0.004 + 0.494$$

T/C Автостоянк.1 нарастающим итогом	Откл [Гкал]	Впод [тонн]	Тнар [час]
21-01-24 00:00	1113.43642	150671.389	11551.34
19-12-23 00:00	1077.48690	142315.315	11066.54
Итого	35.94952	8356.074	484.80

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Tобщ = 792.004

Обновление 2.53 19-08-15 144

HC-N-2.49 / HC-A-2.48 0=61(H1-H2)

22-01-24 Подпись