

РЕГИСТРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОПОДСЫПЕЛЬ ЗА 12 НЕДЕЛ 22 Г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК - Строительство и эксплуатация
Находильское шоссе д.4
стороне 5

Новокант
Телефон

Вычислитель ТС-200-0-4-2-E2 Сер.нам. 151583
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,160..40,000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отел [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Тнар [час]
19-12	4.18409	X 57,7	44,1 <	308.995	R 15.80
20-12	-	> 49,3	36,5 <	-	# 0.00
21-12	-	48,8	37,1 <	-	0.00
22-12	-	49,2	37,8 <	-	0.00
23-12	-	49,0	36,9 <	-	0.00
24-12	-	49,8	38,2 <	-	0.00
25-12	-	49,7	39,3 <	-	0.00
26-12	-	50,3	39,3 <	-	0.00
27-12	-	50,0	39,7 <	-	0.00
28-12	-	50,4	40,3 <	-	0.00
29-12	3.34547	60,1	46,0 <	236.553	12.45
30-12	6.53061	57,7	43,3	451.880	24.00
31-12	6.42247	61,1	47,0	454.843	24.00
01-01	5.86268	< 69,5	56,5	449.520	23.99
02-01	5.89840	70,4	57,4	452.053	24.00
03-01	6.54222	69,9	55,2	445.513	24.00
04-01	7.05445	72,2	56,0 <	436.879	23.19
05-01	7.73231	72,5	55,8	463.550	24.00
06-01	7.23105	73,3	57,4	454.442	24.00
07-01	7.41304	74,4	58,0	450.991	24.00
08-01	7.42548	73,2	56,9	453.924	24.00
09-01	6.25564	72,8	57,3	403.031	24.00
10-01	6.20338	67,2	51,1 <	386.052	22.94
11-01	5.00274	69,8	53,3 <	302.600	18.47
12-01	6.12690	77,2	62,0 <	401.578	24.00
13-01	T 7.62020	74,0	57,6	465.736	23.97
14-01	7.59254	72,9	57,5	492.753	24.00
15-01	7.23950	68,8	54,3	499.219	24.00
16-01	6.42503	67,6	53,4	453.785	24.00
17-01	6.47237	68,2	53,0	426.643	24.00
18-01	T 6.06209	67,6	52,9 <	412.712	23.96
19-01	6.25544	65,6	49,9	399.486	24.00
20-01	6.23964	65,5	49,8	398.825	24.00
Итого	153.13774	69,1'	53,7'	10101.571	548.77

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t} < \text{мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}, \\ 792.004 = 540.774 + 243.134 + 0.004 + 0.074 + 0.004 + 0.034$$

T/C Автостоян.2 нарастанием итогом	Отел [Гкал]	Впод [тонн]	Тнар [час]
21-01-24 00:00	3426.75289	208683.977	14460.92
19-12-23 00:00	3273.61515	198582.406	13912.15
Итого	153.13774	10101.571	548.77

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Т общ = 792.004

Обновление 2.53 17-08-15 144 HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=81(H1-H2)

22-01-24 Подпись